



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MM04.H05124

Срок действия с 01.12.2014 по 30.11.2017

№ 1790192

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11MM04 ООО "НТЦ Стандарт и Качество",  
115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8 (495)7778028, факс 8 (495)7778028,  
адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ, модель ЛПА-151,  
ТУ 4217-009-13898149-2012, ГОСТ Р МЭК 61508 с группами SIL2 и SIL3,  
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

42 1725

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р МЭК 61508 с группами SIL2 (Tproof 10 лет) и SIL3 (Tproof 1 год)

КОД ТН ВЭД России:

9032 89 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Ленпромавтоматика".  
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.78, литера "А".  
Телефон (812) 448-08-97, факс (812) 648-24-60. ИНН 7801235649.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Ленпромавтоматика".  
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.78, литера "А".  
Телефон (812) 448-08-97, факс (812) 648-24-60. ИНН: 7801235649.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 677/н от 27.06.2014 г. Испытательный центр Общество с  
ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС  
RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация,  
Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Редин*  
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

*Чумаков*  
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации