



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД83.Н04368

Срок действия с 20.02.2018 по 19.02.2021

№ 0161132

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.10АД83

Орган по сертификации продукции ООО НТЦ "Энергия" Адрес: 300028, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, улица Болдина, дом 98 А, литер А. Телефон 8-987-637-8184, адрес электронной почты: ntce-kse@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ, модели: НБИ.  
ТУ 4217-007-13898149-2007, ГОСТ Р МЭК 61508 с группами SIL2и SIL 3. Серийный выпуск.

код ОК  
26.51.66.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р МЭК 61508 с группами SIL2 (Tproof 10 лет) и SIL 3 (Tproof 1 год)

код ТН ВЭД  
9032 89 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Ленпромавтоматика». ОГРН: 1037800082902, ИНН: 7801235649, КПП: 780101001. Адрес: 199178, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д. 78, лит.А, телефон/факс: (812) 648-24-60.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Ленпромавтоматика». ОГРН: 1037800082902, ИНН: 7801235649, КПП: 780101001. Адрес: 199178, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д. 78, лит.А, телефон/факс: (812) 648-24-60

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 003/Х-20/02/18 от 20.02.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

  
подпись

И.Р. Деминов  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

С.Е. Федоров  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации